

**en totalité**

Édité le : 12/08/2021

UDI : SIAEP HOUSSAYE EN BRIE (LA) – n° : 077000213  
Collectivité : SIAEP HOUSSAYE EN BRIE

## Conclusion sanitaire

## Indicateur global de qualité

2020

**L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles.**

**A**

A : Eau de Bonne qualité

B : Eau sans risque pour la santé, ayant fait l'objet de non conformités limitées

C : Eau de qualité insuffisante, ayant pu faire l'objet de limitations de consommation

D : Eau de mauvaise qualité, ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Historique de l'indicateur global de qualité : 2019 = A

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

## Paramètres principaux

## Indicateur de qualité

## Détails des résultats d'analyses pour l'année 2020

### BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes.

Limite de qualité : Absence exigée

**A**

Nombre de contrôles : 15  
Tous les contrôles sont conformes.

### NITRATES

Éléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et domestiques.

Limite de qualité : 50 mg/L

**A**

Nombre de contrôles : 5  
Moyenne : 18,3 mg/L  
Maximum : 19,0 mg/L

### FLUOR

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau.

Limite de qualité : 1,5mg/l

*Le fluor joue un rôle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé*

**A**

Nombre de contrôles : 1  
Valeur mesurée : 0,12 mg/L

### PESTICIDES

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour désherber.

Limite de qualité : 0,1 µg/l pour chaque substance ; 0,03 µg/l pour aldrine, dieldrine et heptachlore, heptachlore époxyde ; 0,5 µg/l toutes substances confondues

**A**

Nombre de contrôles : 1  
Valeur maximale pour toutes les molécules analysées : 0,05 µg/L  
Molécule à l'origine de maximum : atrazine déséthyl

### DURETE

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré français (°f).

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramètre.

*Pas d'indicateur de qualité en l'absence de limite de qualité*

Nombre de contrôles : 5  
Moyenne : 25,7 °f  
Maximum : 25,7 °f

Eau moyennement calcaire

#### Origine de l'eau

Eau d'origine souterraine. Le réseau est alimenté par 1 installation(s) de traitement,

qui traite(nt) l'eau provenant de 1 captage(s)

#### Gestion

La gestion est assurée par SIAEP HOUSSAYE EN BRIE

#### Contrôles sanitaires réglementaires

L'Agence régionale de santé est chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable. En 2020 :  
- 15 prélèvements physicochimiques,  
- 15 prélèvements bactériologiques ont été réalisés.

Plus de 400 paramètres différents ont été analysés.

## CONSEILS



**Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire.**



**Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le réseau d'eau chaude.**



**Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.**



**Si vous décelez un goût de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures pour l'éliminer. Si la saveur ou la couleur est inhabituelle, signalez-le à votre distributeur d'eau (voir facture).**

Si vous êtes intéressés pour faire analyser l'eau de votre robinet, contactez la Délégation Départementale

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)  
Voir aussi : <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/eau-du-robinet-comment-sinformer-sur-sa-qualite>