RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Île-de-France
Délégation départementale de Seine-et-Marne

Département Santé-Environnement
Courriel:ARS-DD77-ECHANGES-LABO@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

SIAEPA HOUSSAYE EN BRIE
Centre Technique Intercommunal
4 rue des Vieilles Chapelles
77610 CHAPELLES BOURBON (LES)

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SIAEPA HOUSSAYE-EN-BRIE (LA) - RD

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 28/10/2022 à 11h12 pour l'ARS et par JURDIC JULIEN

Nom et type d'installation : MARLES EN BRIE-SIAEP HOUSSAYE EN BRIE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - CHAPELLES-BOURBON (LES) (mairie salle de bains 1er étage lavabo)

Code point de surveillance : 0000000251 Code installation : 000213 Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00231299 Référence laboratoire : LSE2210-28401 Numéro de prélèvement : 07700231520

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700231520)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

jeudi 03 novembre 2022

Pour la Directrice Générale et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Arnaud TETILLON

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,410	mg/L		2,0		1,0
Nickel	<5	µg/L		20,0		
Plomb	6	µg/L		10,0		